



**DANSK
HANDICAP
FORBUND**

Hans Knudsens Plads 1A
2100 København Ø
tlf. 39 29 35 55
fax 39 29 39 48
dhf@dhf-net.dk
www.dhf-net.dk
Giro: 600-3435

København, den 23. februar 2010

Angående lokalplanforslag "stibroer over inderhavnen og kanaler på Christianshavn"

I forbindelse med ovennævnte lokalplanforslag har vi i Dansk Handicap Forbund med glæde noteret os at lokalplanforslaget tager højde for tilgængelighed med ramper og broforløb over Inderhavnen med en maksimal hældning på 45 promille, med eventuelt kortere strækninger på op til 50 promille når det kommer til broerne over Christianshavns Kanal og Trangraven.

Vi ser dog med stor alvor på at der i forhold til broen over Proviantmagasiningraven er lagt op til at denne ikke kommer til at tilgodese almindelige tilgængelighedskrav – og at der ikke er oplysninger om hvilken hældningsprocent der kan blive tale om for at tilgodese de fredede bygninger.

Vi vil i øvrigt erindre om vigtigheden af at der ved en hældning på mere end 1:25 (4 promille) sikres reposer for hver tolv meter.

Tilgængelige broforløb vil betyde en stor forbedring for blandt andet mennesker med handicap i forhold til at kunne færdes rundt i Indre By, på Christianshavn og på Holmen. Netop derfor er det særligt vigtigt at det sikres at hele broforløbet bliver tilgængeligt og der ikke pludseligt opstår et "hul" hvor man blandt andet som kørestolsbruger skal en stor omvej for at komme videre ad stisystemet.

I øvrigt opfordrer vi i Dansk Handicap Forbund til at der ikke alene tænkes over tilgængeligheden på stibroerne men at der også tænkes på tilgængeligheden på de naturlige ruter frem til stibroerne, inklusiv at det indtænkes hvordan de tilgængelige stibroer kan kobles sammen med de tilgængelighedsruter som Københavns Kommune i øvrigt har arbejdet med.

Dansk Handicap Forbund
Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg